

花蓮縣議會第 19 屆第 8 次定期大會考察報告

建設：1

第 3 (建設) 審查委員會考察報告

壹、依據：本會第 3 (建設) 審查委員會決議事項辦理。

貳、目的：為瞭解本縣建設各項業務推動情形及執行成效，以便落實問政參考。

參、考察成員：

一、召集人：林源富議員

二、第二召集人：楊華美議員

三、委員：鄭寶秀議員、張美慧議員、周駿宥議員

葉鯤璟議員

四、本會行政人員

肆、考察行程：

111 年 09 月 06 日 (星期二)

青年住宅→重慶市場重慶路圓規颱風淹水改善颱風淹水改善情形→陽光電城共融公園→花蓮後站智慧交通導盲有聲控制→花蓮站前照明及景觀改善。

111 年 09 月 07 日 (星期三)

東昌橋人行步道轉彎處不平→中央路一段至四段轉專用道工

程→兩潭自行車道旁(化仁海堤普照橋至花蓮大橋)植栽綠化及

木棧整理→東昌加壓站→光華村中正路二段至光華三街、光華村

中正路二段至光華三街道路新闢工程

伍、考察決議事項

一、針對青年住宅天花板漏水、鼓風機噪音、頂樓加壓馬達噪

音、馬達空轉、排水管不通、跳電問題、消防設施過期、

頂樓生活用水箱水溫過高等問題，請建設處儘速處理。另

報修流程及廠商水電工過少，處理速度太慢，請建設處溝

通協調。游泳池是否更改為親水公園，也請建設處與住戶

協商。

二、建議規劃花蓮市和平路及自由街排水系統分區獨立的可行

性，並克服穿越 193 線地下管線障礙，以有效降低自由街排

水負荷。另為解決南濱抽水站前池量體不足，因應極端氣候

及重慶路附近的淹水問題，請縣府積極向中央爭取經費辦理

南濱滯洪池工程，並納入解決花蓮市主勤里、主商里等因地勢低窪無法進行污水下水道家戶接管的困境。

- 三、①東大門共融公園無障礙坡道選用的材料及鋪設接縫太寬又凹凸不平，不利於娃娃車及輪椅族的使用；且對於身障孩童使用空間需求欠缺整體規劃，現場多數遊具，大多無法供身障小朋友使用，另外整個丘陵上無樹木遮陰與休憩的地方。
- ②共融公園從規劃到執行涉及許多單位，規劃設計公司若無法瞭解共融公園設計的初衷與意涵、施工單位施工不夠細緻、後續驗收未請身障孩童試玩和體驗，於設置階段中何一個環節出錯，共融公園將失去通用設計的意義。
- ③另一處由農業處推動的「知卡宣共融公園」議會將會陸續關注，請勿再消費「共融公園」的名號，作為華麗的包裝
- ④雜草部分須整理，綠化植被枯死地方也需處理及進行保養，無障礙坡道地磚不平及其階梯大小不一，易造成危險，請建設處改善。
- 四、後站智慧交通號誌車輛通行噪音會影響播報聲音，建議將喇叭向下遷移，協調鐵路局配合施作智慧交通導盲有聲控制，將身障者能順利引導出車站，且希望未來建設都能夠友善身心障礙者。

- 五、以下請觀光處配合辦理①針對站前現有路燈進行檢修，以維安全。②針對敦幼祥公園周邊照明優先改善。③請邀請站前廣場相關權責召開協調會。④建議站前廣場施設藝術裝置，並參考里長提供相關樣式圖檔。
- 六、東昌橋人行步道轉東海一街及東海十一街轉彎處坡度太高，建議將轉彎處修成圓形並降低坡度。
- 七、化仁海堤周邊綠美化環境部分，請觀光處及建設處函轉九河局及林務局，先從化仁海堤施作至阿美文化村，分階段全面施作至花蓮大橋。
- 八、AMIS 海祭場往南兩潭自行車道大葉欖仁樹林內路段，請觀光處加強照明及路線安全。台開開心農場往南至花蓮大橋自行車道，請觀光處轉知吉安鄉公所儘速檢修車道木棧道及木扶手欄。海祭場及化仁海堤附近流浪狗請農業處處處理。
- 九、化仁海堤接光華派出所管轄之南濱漁港所公廁階梯步道，請觀光處整地並將步道旁雜草整理，方便民眾牽自行車上下步道。
- 十、請建設處研議施作知卡宣大道往南新闢道路延伸至光華街接台

11 線。

十一、知卡宣大道闢建道路延伸至光華二街 46 巷 69 弄道路及中山路二段延伸現有道路至光華五街，以利社區居民出入。

陸、處理意見

考察決議事項請花蓮縣政府暨相關單位本於權責檢討改進並協助辦理。

以上謹請

大會公決

第一召集人：林源富議員

第二召集人：楊華美議員

小組委員：鄭寶秀議員

小組委員：張美慧議員

小組委員：周駿宥議員

小組委員：葉鯤璟議員

議 決：照處理意見通過。