

## 花蓮縣議會書面質詢用紙

會期	第19屆第8次定期大會	權責單位	建設處
質詢人	高議員小成	議長(或大會主席) 簽章	
質 詢 事 項	0918 地震卓溪鄉搶修及災害復建情形？		

答 覆 事 項	<p>一、卓溪鄉公所提報協助之0918地震復建工程有8案，爰經本府勘災小組現勘後，考量民生用水及通行之立即需求，有7案轉辦理搶修作業，俾讓本縣受災民眾早日回歸生活正軌。</p> <p>二、由本府建設處土木科協助辦理搶修有2案，分別為「中平橋一號」及「山里一號橋」；經由本府111年度災害準備金協助公所辦理搶修有5案，分別為「卓溪村上部落簡水蓄水池」、「清水部落簡易自來水」、「卓富大橋北端引道翼牆及路面」、「太平橋引道路面」及「花73線山壁落石」，刻正辦理中。</p> <p>三、報請行政院協助之復建工程有1案，因卓溪鄉民代表會辦公大樓經鑑定為危險建築，提報案名為「卓溪鄉民代表會辦公大樓0918震災復建工程」，所需復建經費為1,876萬元，將於111年10月19日函報行政院協助，並由行政院公共工程委員會召開專案審議小組，並於1個月內（11月19日）完成復建經費審議。</p>
------------------	---

4017  
陳建成  
0954  
10/17

10/17  
鄧子榆

鄧子榆

## 花蓮縣議會書面質詢用紙

會期	第19屆第8次定期大會	權責單位	建設處
質詢人	高議員小成	議長(或大會主席) 簽章	
質 詢 事 項	從玉里經台30線過卓富大橋，往卓清村的路段，每遇颱風、大雨都會落石及坍方，影響卓清村民進出，有無設置明隧道的可行性。		
答 覆 事 項	邊坡改善包含削坡、植生、擋土牆、格梁、噴漿、防落石柵等多種工法，宜配合現場地形、地貌、地質來選擇適當的工法。明隧道雖有較佳的防護功能，但施工時將造成道路中斷，且工期較長、造價較高。將擇期與議員及卓溪鄉公所等相關機關現地勘查，檢討研究適合的改善方案。		

上款資料由  
議長簽收

建設處鄧子榆